



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС N RU C-IT.ME77.B.01734

Серия RU № 0125730

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью, ООО "АББ", Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB S.p.A. – ABB SACE Division, Адрес: Италия, Via Enrico Fermi, 14 03100 Frosinone (FR), Телефон: +390775297327, Факс: +390775297210

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели, серии Tmax моделей: T1; T2; T3; T4, T5, T6, T7, T8, Серийный выпуск, в соответствии с EN 60947-2, (см. Приложение – бланк № 0090939)

КОД ТН ВЭД ТС

8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 7Н8ЕМ/ТС от 05.08.2014 РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2016, акт анализа состояния производства № ПП-169/2013 от 25.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77), схема сертификации: 1с

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя



06.08.2014

ПО

05.08.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)


Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)
В.А. Дружинин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC N RU C-IT.ME77.B.01734



Серия RU № 0090939

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------|---|--|
| | <p>Автоматические выключатели, серии Tmax моделей: T1*, T2*, T3*, T4*, T5*, T6*, T7*, T8*, где * - отключающая способность: В – 16 кА (25кА для Т1 1р кроме номиналов 16А и 20А), С – 25кА, N – 36 кА, S – 50 кА, H – 70 кА, L – 85 кА (100кА для Т6, 120кА для Т4, Т5, Т7), V – 130 кА (150кА для Т7, 200кА для Т4, Т5); номинальные токи корпуса от 160 А до 3200 А; расцепители защиты: TM, PR221, PR222, Еkip M, PR223, PR231, PR232, PR331, PR332, функции защиты: L, S, I, G, R, U; номинальный ток расцепителя защиты: от 1 А до 3200 А; полюса: 3р – трёхполюсный, 4р – четырёхполюсный; исполнение: F – стационарное, P – втычное или W - выкатное; выводы: F – передние, EF – передние удлинённые выводы, FC Cu – передние выводы для медного кабеля, FC Al CuAl передние выводы для медного/алюминиевого кабеля, R – задние резьбовые выводы, RC – задние выводы для кабелей, HR – задние горизонтальные выводы, VR – задние вертикальные выводы</p> | <p style="text-align: center;">КОПИЯ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ</p>  |



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))


 (подпись)

 (подпись)

Ю.Н. Никитин
 (инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин
 (инициалы, фамилия)